




Allgemeine Informationen

Engineering mit	
• STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version	V11 / V14
• STEP 7 projektierbar/integriert ab Version	ab STEP 7 V5.4
• PCS 7 projektierbar/integriert ab Version	PCS 7 V7.0
Redundanz	
• Redundanzfähigkeit	Nein

Protokolle

SIMATIC-Kommunikation	
• Kommunikation als Modbus Server	Ja
• Kommunikation als Modbus Client	Ja
• Nutzdaten pro Auftrag (davon konsistent), max.	250 byte

Betriebssysteme

Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja

Software	
Runtime-Software	
Zielsystem	
— ET 200S	Ja
— S7-300	Ja
— S7-400	Ja
— WinAC	Nein
— geeignet für sonstiges Zielsystem	Ja; Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/104946406
Baustein	
• Lokaldatenbedarf	288 byte
• FB-Länge im Arbeitsspeicher, max.	18 kbyte
• multiinstanzfähig	Ja
Kommunikationsdaten	
• Multiport	Ja; CP abhängig
• realisierte Funktionscodes	01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16
Autorisierung/Lizenzen	
• Einzel-Lizenz (EL)	Ja
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• Assistent zur Unterstützung der Projektierung	Ja; Assistent
Programmierung	
Programmiersprache	
— KOP	Ja
— FUP	Ja
— AWL	Ja
— SCL	Ja
— CFC	Ja
— GRAPH	Ja
Projektierbeispiele	
— AWL Beispielprojekt	Ja
— CFC Beispielprojekt	Ja
Dokumentation	
Sprachen	
• Deutsch	Ja; elektronisch auf der CD enthalten
• Englisch	Ja; elektronisch auf der CD enthalten
letzte Änderung:	19.11.2020