


VKF Brandschutzanwendung Nr. 22578

Gruppe 171	Klebstoffe, Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	SFS Unimarket AG Thalerstrasse 67 9424 Rheineck Schweiz	
Hersteller	-	
Produkt	COLTOGUM DICHTMASSE BRANDSCHUTZ ACRYL	
Beschrieb	Fugendichtungsmasse auf Acrylbasis, RD=1815kg/m3	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Sicherheitsinstitut Basel: Prüfbericht '906467-11-0199-01 B' (27.04.2011)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2017	
Ausstelldatum	01.01.2015	
Ersetzt Anerkennung vom	14.09.2011	
	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden	



Michael Binz



Gérald Rappo

