

EC Type-Examination Certificate



Product Safety
Functional
Safety

www.tuv.com
ID 0600000000

Reg.-Nr./No.: 01/205/5681.00/18

Prüfgegenstand Product tested	Relais-Sicherheitskombination Safety Relay Unit	Zertifikats- inhaber Certificate holder	Wieland Electric GmbH Brennerstr. 10 - 14 96052 Bamberg Germany
Typbezeichnung Type designation	SNO 4062K-A, SNO 4062K-C, SNO 4062KM-A, SNO 4062KM-C		
Prüfgrundlagen Codes and standards	EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN 50178:1997 EN 61508 Parts 1-7:2010		
Bestimmungsgemäße Verwendung Intended application	Das Produkt erfüllt die Anforderungen der Prüfgrundlagen (Kat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1, SIL CL 3 / SIL 3 nach EN 62061 / EN 61508) und kann in Anwendungen bis zu diesen Sicherheits-Integritätsleveln eingesetzt werden. The product complies with the requirements of the relevant standards (Cat. 4 / PL e acc. to EN ISO 13849-1, SIL CL 3 / SIL 3 acc. to EN 62061 / EN 61508) and can be used in applications up these safety integrity levels.		
Besondere Bedingungen Specific requirements	Die Hinweise in der zugehörigen Installations- und Betriebsanleitung sind zu beachten. The instructions of the associated Installation and Operating Manual shall be considered.		

Es wird bestätigt, dass der Prüfgegenstand mit den Anforderungen nach Anhang I der Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen übereinstimmt.

It is confirmed, that the product tested complies with the requirements for machines defined in Annex I of the EC Directive 2006/42/EC.

Gültig bis / Valid until 2023-10-01

Der Ausstellung dieses Zertifikates liegt eine Prüfung zugrunde, deren Ergebnisse im Bericht Nr. 968/FSP 1667.00/18 vom 01.10.2018 dokumentiert sind.

Dieses Zertifikat ist nur gültig für Erzeugnisse, die mit dem Prüfgegenstand übereinstimmen.

The issue of this certificate is based upon an examination, whose results are documented in

Report No. 968/FSP 1667.00/18 dated 2018-10-01

This certificate is valid only for products which are identical with the product tested.

Köln, 2018-10-01

Notified Body for Machinery, NB 0035

Dipl.-Ing. Eberhard Frejno

