

Z E R T I F I K A T



Konformitätsbescheinigung Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Registrier Nr.: AN 60017529 0001

Bericht Nr.: 21128577 001

Inhaber: H. Hiendl GmbH & Co.KG
Industriestraße 5 + 6
94327 Bogen
Deutschland

Produkt: Kabelführungssystem


Identifikation: Typ: serpa B15
Eingangsnr.: 74587 u. 74635
Klassifizierung:
Nicht metallisches Elektroinstallationskanalsystem

Mindestlager- und Transporttemperatur: -25°C
Anwendungshöchsttemperatur: +60°C
Mindestinstallations- und Anwendungstemperatur: -15°C
Zur Verwendung auf Fußböden / für Trockenreinigung

Die Konformitätsbescheinigung bezieht sich auf das oben beschriebene, überprüfte Muster. Der zugehörige Bericht und die technische Dokumentation liegen dem Inhaber vor. Es wird bescheinigt, daß dieses Muster dem Anhang I der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG) incl. der letzten Änderung entspricht. Das Zertifikat stellt kein allgemein gültiges Urteil über die Serienfertigung des Produktes dar und berechtigt nicht zur Nutzung eines TÜV Rheinland Prüfzeichens. Der Inhaber ist berechtigt, diese Bescheinigung im Rahmen seiner EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang III der Richtlinie zu verwenden.

Köln, den 16.04.2007

Zertifizierungsstelle



TÜV Rheinland Product Safety GmbH - Am Grauen Stein - D-51105 Köln