



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2012010303573122

委托人名称、地址

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14, 96052 Bamberg, Germany

生产者(制造商)名称、地址

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14, 96052 Bamberg, Germany

生产企业名称、地址

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14, 96052 Bamberg, Germany

产品名称和系列、规格、型号

继电器

SN: Ui:300V;Uimp:4kV,6kV(SNE4012K-A,SNE4012K-C,SNE4024K-A,SNE4024K-C);Ith: 6A;
AC-15:Ue/Ie:230V/3A, 230V/4A, 230V/5A; DC-13:Ue/Ie:24V/1A,24V/2A,24V/2.5A, 24V/3A,
24V/5A;IP20; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T14048.5-2017

上述产品符合强制性产品认证实施规则 CNCA-C03-02:2014 的要求,
特发此证。

发证日期: 2019 年 02 月 21 日 有效期至: 2021 年 11 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2012 年 10 月 12 日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站 www.cnca.gov.cn 查询



主 任:

陆 楠



中国质量认证中心



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2012010303573122

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14, 96052 Bamberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14, 96052 Bamberg, Germany

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

Wieland Electric GmbH
Brennerstrasse 10-14, 96052 Bamberg, Germany

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Relay

SN: Ui:300V;Uimp:4kV,6kV(SNE4012K-A,SNE4012K-C,SNE4024K-A,SNE4024K-C);Ith: 6A;
AC-15:Ue/Ie:230V/3A, 230V/4A, 230V/5A; DC-13:Ue/Ie:24V/1A,24V/2A,24V/2.5A, 24V/3A,
24V/5A;IP20;

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB/T14048.5-2017

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO.CNCA-C03-02:2014).

Valid from: Feb.21,2019

Valid until: Nov.29,2021

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Oct.12,2012

The certificate information is available through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Lu Mei



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: 2012010303573122

纸 号: 2231670

型号解释:

Example:	SN	V	4	0	7	6	S	R	-A
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1) <u>Basic Type:</u> 基本型号	SN	(Relay) (继电器)							
(2) <u>Application:</u> 应用	A	-	Elevators	电梯					
	E	-	Expansion device	扩展设备					
	O	-	E-stop	急停					
	T	-	Safety Gate	安全门					
	V	-	Delay	延迟					
	Z	-	Two hand	双手控制					
(3) <u>Series:</u> 系列	4: Serie 4000	4000 系列							
	1: Serie 1000	1000 系列							
(4) <u>Specifications:</u> (Binary) 说明	Ø	-	Standard function	标准功能					
	2	-	Special time function	特殊时间功能					
	M	-	Special function for magnetic switches	特殊功能用于磁性开关					
(5) <u>Specifications input:</u>	Ø, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	-	特定输入						

注: 此附录与证书同时使用时有效。



主 任:

陆楠



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: 2012010303573122

纸 号: 2231670

0 - manual start without control function, 1-channel monitoring
手动复位, 单通道监控

1 - manual start without control function, 2-channel monitoring
手动复位, 双通道监控

2 - automatic and manual start, 1- or 2-channel monitoring
自动和手动复位, 单通道或双通道监控

4 - manual Start without control function
手动复位

5 - automatic start
自动复位

6 - manual Start with control function
带监控的手动复位

7 - manual Start with control function and time monitoring
带监控的手动复位和时间监控

8 - manual Start with control function and logic monitoring
带监控的手动复位和逻辑监控

(6) Safety outputs: 2, 3, 4, 6, 8 number of safety outputs 安全输出数量
安全输出

(7) Housing: K - 22.5 mm } Makrolon Bayer
外壳 S - 45 mm }

(8) Appendix:
附件 V - Time delay 关闭延迟
T - On delay 接通延迟
L - Off delay / Immediately 关闭延迟 / 立即
P - On delay / Immediately 接通延迟 / 立即
M - Anti-locking 防锁的
E - NC in series 常闭触点串联

(9) Type of connection: no suffix - screw clamp fix; MKDSO
连接类型 无后缀 - 固定式的螺钉连接; MKDSO
A - screw clamp removable; MSTBO; MSTBT
可更换的螺钉连接; MSTBO; MSTBT
C - spring clamp removable; MSTBO; TVFKL; FKTC
可更换的弹簧连接; MSTBO; TVFKL; FKTC

注: 此附录与证书同时使用时有有效。



主 任:

陆梅



中国质量认证中心