

VKF Brandschutzanwendung Nr. 26936

Gruppe 171 Klebestoffe, Fugenabdichtungen

Gesuchsteller SFS Unimarket AG
9435 Heerbrugg
Schweiz

Hersteller -

Produkt COLTOGUM DICHTMASSE FEUERFEST 1500°C

Beschrieb Fugendichtungsmasse auf Silikatbasis, RD=1791kg/m³

Anwendung RF1

Unterlagen TÜV Süd Schweiz AG, Basel: Prüfbericht '921939-16-0230-01' (02.05.2016),
Klassifizierungsbericht '921939-16-0230-01-Z' (02.05.2016)

Prüfbestimmungen EN ISO 1716, EN ISO 1182

Beurteilung Klassifizierung: A1

Gültigkeitsdauer 31.12.2021
Ausstelldatum 09.11.2016
Ersetzt Anerkennung vom - Anerkennungsstelle der
kantonalen Brandschutzbehörden

U.3
Michael Binz

Gérald Rappo