


## VKF Brandschutzanwendung Nr. 14949

Gruppe 171	Klebstoffe, Fugenabdichtungen	
Gesuchsteller	SFS Unimarket AG Thalerstrasse 67 9424 Rheineck Schweiz	
Hersteller	SFS Unimarket AG 9424 Rheineck Schweiz	
Produkt	COLTOGUM BRANDSCHUTZ	
Beschrieb	Fugendichtungsmasse aus Silikonkautschuk RD=1420kg/m <sup>3</sup>	
Anwendung	RF2	
Unterlagen	Swissi Process Safety GmbH: Prüfbericht '921223-15-0670-01-B' (05.11.2015)	
Prüfbestimmungen	VKF	
Beurteilung	Brandkennziffer:	5.3
Gültigkeitsdauer	31.12.2021	Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden
Ausstelldatum	23.03.2016	
Ersetzt Anerkennung vom	01.01.2015	



Michael Binz



Gérald Rappo

