



## Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle  
☎ +49 (0) 5141 979-223 /-0 • 📠 +49 (0)5141 979-2 17 • [poststelle.ce@nabk.niedersachsen.de](mailto:poststelle.ce@nabk.niedersachsen.de)

# Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10013

## *Test Certificate number ZPC 10013*

Hiermit wird bestätigt, dass der von der Firma  
*This is to certify that the fire fighting hose manufactured by*

**Ohrdrufer Schlauchweberei  
Eschbach GmbH  
99885 Ohrdruf/Germany**

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung  
*under the brand name*

**Syntex 3F**

Innendurchmesser 42 mm  
*Inside diameter 42 mm*

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm  
DIN 14811 : 2008-01 , + A2 : 2014-08, Klasse 1, Leistungsstufe 1 erfüllt.  
*is found to comply with the prescribed specification*  
DIN 14811 : 2008-01 + A2 : 2014-08, class 1, performance level 1.

Celle, 10.11.2014

Im Auftrage  
yours faithfully



*Sebastian*  
\_\_\_\_\_  
H. Sebastian, Dipl.-Ing.