

USB PROGRAMMIERBOARD FÜR EA eDIP240-7



Abbildung: EA 9777-1USB

TECHNISCHE DATEN

- * **EA 9777-1USB**
- * PROGRAMMIERBOARD FÜR USB
- * INKL. USB-KABEL
- * EINFACHSTE ANWENDUNG, KEINE STROMVERSORGUNG NÖTIG
- * ERFORDERT USB TREIBER, IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- * **EA 9777-1RS232**
- * INTERFACEBOARD RS-232 MIT $\pm 12V$ PEGELN AN RxD UND TxD
- * INKL. KABEL EA KV24-9B MIT 9-POL. D-SUB STECKER
- * BENÖTIGT EXTERNE VERSORGUNG +5V/max. 250mA
- * **EA 9777-1RS485**
- * INTERFACEBOARD FÜR RS-485 2-DRAHT VERBINDUNG
- * BENÖTIGT EXTERNE VERSORGUNG +5V/max. 250mA
- * **EA PLAT9777-1**
- * LEERPLATINE MIT BOHRUNGEN FÜR FRONTPLATTEN MONTAGE
- * ERLEICHTERT DEN EINBAU HINTER EINE FRONTPLATTE

BESTELLBEZEICHNUNG

PROGRAMMIERBOARD INKL. USB-KABEL FÜR PC
RS-232 BOARD MIT $\pm 12V$ PEGELN AN RxD UND TxD
INTERFACEBOARD FÜR RS-485 2-DRAHT VERBINDUNG
LEERPLATINE M. BOHRUNGEN

EA 9777-1USB
EA 9777-1RS232
EA 9777-1RS485
EA PLAT9777-1

EA 9777-1USB

Das Programmerboard ist für den direkten Anschluss an einen PC vorgesehen. Zum Betrieb ist keine Stromversorgung erforderlich. Das Board beinhaltet weiterhin einen Summer für Touchpanel Anwendungen, sowie eine Resetmöglichkeit. Zur Unterdrückung des Power-On-Makros ist ein Jumper DPOM vorgesehen.

Im Lieferumfang ist ein USB-Kabel, sowie eine CD mit Treibern für Windows 2000, NT, XP und WIN 98 enthalten. Zur Installation verbinden Sie die Programmerplatte mit einem USB Anschluss Ihres PC. Nach der Meldung "Neue Hardware gefunden" suchen Sie den entsprechenden Treiber auf der CD im Verzeichnis "DRIVER\EA 9777-1USB". Folgen Sie dann den Anweisungen des PC.



VERWENDUNG ZUSAMMEN MIT DEM "EA KIT Editor"

Um eine Kommunikation mit dem Display/ Programmerboard zu ermöglichen, muss am Anfang der *.kmc Datei eine Zeile

USB: "eDIP Programmier"

eingefügt sein. Unter WIN98 muss diese Zeile

COMx: 115200

lauten. Um den entsprechenden COM-Port (COM1, COM2 etc.) zu finden, suchen Sie den zugewiesenen COM-Port über den Gerätemanager (siehe Abbildung rechts).





"EA LCD Terminal"



Nachdem das Terminal gestartet ist, erscheint eine Auswahl der verfügbaren Schnittstellen. Wählen Sie hier die Einstellung mit dem Text x: eDIP Programmier (COMx).

Für WIN98 entnehmen Sie den zugewiesenen Port über den Gerätemanager (siehe oben). Die auf der Programmerplatte eingestellte Baudrate ist 115.200 Baud. Danach aktivieren Sie das Small-Protokoll über die Tastenkombination Shift-F8.



EA 9777-1USB

Technische Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen keine Haftung für Druckfehler.

EA 9777-1RS232


Das Board EA 9777-1RS232 verfügt über einen Pegelwandler für die RS-232 Schnittstelle. Damit ist ein direkter Betrieb an Geräten mit "echten" RS-232 Pegeln ($\pm 12V$) möglich. Ein 1,5m langes Kabel mit einem D-SUB9 (EA KV24-9B) ist im Lieferumfang enthalten.

Die Stromversorgung (+5V, max. 250mA) wird über eine Schraubklemme eingespeist.

Im Auslieferungszustand sind 115.200 Baud (8 Daten, no Parity, 1 Stopbit) eingestellt. Die Baudrate kann durch Setzen der Lötbrücken "Baudrate 0, 1, 2" verändert werden (1=open; 0=zu).

Das Board beinhaltet weiterhin einen Summer für Touchpanel Anwendungen, sowie eine Resetmöglichkeit. Zur Unterdrückung des Power-On-Makros ist ein Jumper DPOM vorgesehen.

Baudraten			
Baud0	Baud1	Baud2	Datenformat 8,N,1
0	0	0	1200
1	0	0	2400
0	1	0	4800
1	1	0	9600
0	0	1	19200
1	0	1	38400
0	1	1	57600
1	1	1	115200




EA 9777-1RS232

RS-232 Connector J3			
Pin	Symbol	In/Out	Function
1	VDD	-	+ 5V Power
2	DCD	-	connected to pin 3,8
3	DSR	-	connected to pin 2,8
4	TxD	Out	Transmit Data
5	CTS	In	Clear To Send
6	RxD	In	Receive Data
7	RTS	Out	Request To Send
8	DTR	-	connected to Pin 2,3
9	NC	-	no connection
10	GND	-	0V Ground

EA 9777-1RS485

Über dieses Adapterboard können 1 oder mehrere Displays EA eDIP240-7 an eine RS-485 Schnittstelle (2-Draht) angeschlossen werden. Die Stromversorgung (+5V, max. 250mA) wird über eine Schraubklemme eingespeist.

Die gewünschte Baudrate wird über die Lötbrücken "Baudrate 0, 1, 2" eingestellt (Tabelle siehe oben 1=open; 0=zu). Abschlusswiderstände "10k-1k-10k" werden über die beiden Lötbrücken "Termination" aktiviert. Im Busbetrieb (einfache Parallelschaltung) ist jeweils nur am Anfang bzw. Ende eines Strangs ein Abschluss erforderlich. Individuelle Adressen werden über die Lötbrücken "Address 0,1,2" vergeben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt zu EA eDIP240-7.



EA 9777-1RS485

RS-485 Connector J3		
Pin	Symbol	Function
1	VDD	+ 5V Power
2	-	connected to pin 3,8
3	-	connected to pin 2,8
4	Data+	Transmit / Receive Data+
5	NC	no connection
6	Data-	Transmit / Receive Data-
7	NC	no connection
8	-	connected to pin 2,3
9	NC	no connection
10	GND	0V Ground

EA 9777-1

LEERPLATINE EA PLAT9777-1

Unter der Bezeichnung EA PLAT9777-1 liefern wir als reine Montagehilfe eine Leerplatine ohne Display und ohne Bauteile. In diese Platine kann das Display direkt eingelötet oder über Buchsenleisten EA B254-20 (2 Stück) eingesteckt werden.

Die Montage erfolgt dann über 4 Bohrungen (3,2mm) und die Kontaktierung über eine 20-pol. Lötäugenleiste bzw. einen 20-poligen Nullkraftstecker im Raster 1,0mm (Rückseite, nicht bestückt). Der Nullkraftstecker (bottom contact) kann als Bauteil unter der Bestellbezeichnung EA WF100-20S bestellt werden. Das passende Flexkabel in 110mm Gesamtlänge nennt sich EA KF100-20.




Abbildung inkl. EA eDIP240-7
alle Masse in mm
Toleranzen soweit nicht anders
angegeben $\pm 0,1$ mm

