


# Prüfzeugnis + Übereinstimmungserklärung - ÜHP -

Für Auffangwannen/Lagersysteme gemäß Bauregelliste Teil A lfd. Nr. 15.22



## nach StawaR

Typ:	AW 60-2	Auffangvol.:	60 Liter
Herst.-Nr.:	298721-298722	Stapelbar:	-fach
Baujahr:	2009	Werkstoff:	S235JR nach DIN EN 10025
Eigengewicht:	50 kg	max. Dichte:	1,9 kg/l
Tragfähigkeit:	1000 kg/m <sup>2</sup>		

Hiermit wird bestätigt, daß Konstruktion, Werkstoffe, Fertigungs-, Schweiß- und Prüfverfahren der oben aufgeführten Auffangwanne(n) den Anforderungen an werksgefertigte Auffangwannen aus Stahl mit einem Rauminhalt bis zu 1000 Litern der Stawa-R entsprechen.

### Prüfzeugnis

1. Prüfung der Abmessungen
2. Prüfung auf Fehlerfreiheit, insbesondere auf Schweißnahtfehler
3. Dichtheitsprüfung vor der Oberflächenbehandlung der Wanne im Farbeindringverfahren nach DIN EN 571-1 oder mit Vakuum (Unterdruck 0,2 bis 0,5 bar)
4. Prüfung durch Besichtigung des Oberflächenschutzes der Auffangwanne



Südlohn, 10.11.2009  
( Ort / Datum )

**BAUER GmbH**  
**46350 Südlohn**  
( Prüfer )

