



Omschakelaar, Contacten: 10, 32 A, Frontplaat: Phase-0-Erde, 45 °, vast, tussenbouw

Type **T3-5-8531/Z**  
 Catalog No. **020734**

**Leveringsprogramma**

Assortiment			Stuurschakelaar																																																																																				
Typekenner			T3																																																																																				
Basisfunctie			Omschakelaar																																																																																				
			Met zwarte draaigreep en frontplaat																																																																																				
Contacten			10																																																																																				
beschermingsgraad			Front IP65																																																																																				
Bouwworm			tussenbouw																																																																																				
Schakelsymbool			<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>HAND</th> <th>0</th> <th>ERDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td>X</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		HAND	0	ERDE	1				2	X			3				4	X		X	5				6			X	7				8				9				10			X	11			X	12				13	X			14				15	X			16				17	X		X	18				19	X		X	20			
	HAND	0	ERDE																																																																																				
1																																																																																							
2	X																																																																																						
3																																																																																							
4	X		X																																																																																				
5																																																																																							
6			X																																																																																				
7																																																																																							
8																																																																																							
9																																																																																							
10			X																																																																																				
11			X																																																																																				
12																																																																																							
13	X																																																																																						
14																																																																																							
15	X																																																																																						
16																																																																																							
17	X		X																																																																																				
18																																																																																							
19	X		X																																																																																				
20																																																																																							
Schakelhoek		°	45																																																																																				
Schakelverhouding			vast Met 0-stand																																																																																				
referentienummer			8531																																																																																				
frontplaatnr.			 <b>FS 141152</b>																																																																																				
Frontplaat			Phase-0-Erde																																																																																				
<b>Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz</b>																																																																																							
400 V	P	kW	15																																																																																				
nominale continu stroom	$I_u$	A	32																																																																																				
Opmerking betreffende nominale continu stroom $I_u$			De nominale continu stroom $I_u$ is bij max. doorsnede gegeven.																																																																																				
Aantal schakelkamers			schakelkamer(s)																																																																																				

# Technische gegevens

## Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuur			
open		°C	-25 - +50
In kast		°C	-25 - +40
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3
Nom. stootspanningsvastheid	$U_{imp}$	V AC	6000
Schokbestendigheid		g	15
inbouwpositie			willekeurig

## Stroombanen

elektrische specificaties			
nominale bedrijfsspanning	$U_e$	V AC	690
nominale continu stroom	$I_u$	A	32
Opmerking betreffende nominale continu stroom $I_u$			De nominale continu stroom $I_u$ is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12			
AB 25 % ID		$\times I_e$	2
AB 40 % ID		$\times I_e$	1.6
AB 60 % ID		$\times I_e$	1.3
kortsluitvastheid			
smeltzekering		A gG/gL	35
nom. piekstroom (1-s-stroom)	$I_{cw}$	$A_{eff}$	650
Opmerking betreffende nominale piekstroom $I_{cw}$			1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom	$I_q$	kA	1

## Schakelvermogen

Nominaal inschakelvermogen $\cos \varphi$ conform IEC 60947-3		A	320
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen $\cos \varphi$ conform IEC 60947-3		A	
230 V		A	260
400/415 V		A	260
500 V		A	240
690 V		A	170
Zekere scheiding conform EN 61140			
tussen de contacten		V AC	440
stroomwarmteverlies per stroombaan bij $I_e$		W	1.1
Stroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij $I_e$ (AC-15/230 V)		W	1.1
levensduur, mechanisch	schakelingen	$\times 10^6$	> 0.5
max. schakelfrequentie	Schakelingen/ h		1200
wisselspanning			
AC-3			
nom. vermogen motorschakelaar	P	kW	
220 V 230 V	P	kW	5.5
230 V sterddriehoek	P	kW	7.5
400 V 415 V	P	kW	11
400 V sterddriehoek	P	kW	15
500 V	P	kW	15
500 V sterddriehoek	P	kW	18.5
690 V	P	kW	11
690 V sterddriehoek	P	kW	22
Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar			
230 V	$I_e$	A	23.7
230 V sterddriehoek	$I_e$	A	32
400V 415 V	$I_e$	A	23.7

400 V sterddriehoek	I <sub>e</sub>	A	32
500 V	I <sub>e</sub>	A	23.7
500 V sterddriehoek	I <sub>e</sub>	A	32
690 V	I <sub>e</sub>	A	14.7
690 V sterddriehoek	I <sub>e</sub>	A	25.5
<b>AC-23A</b>			
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz	P	kW	
230 V	P	kW	7.5
400 V 415 V	P	kW	15
500 V	P	kW	15
690 V	P	kW	15
<b>Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar</b>			
230 V	I <sub>e</sub>	A	32
400 V 415 V	I <sub>e</sub>	A	32
500 V	I <sub>e</sub>	A	26.4
690 V	I <sub>e</sub>	A	17
<b>gelijkspanning</b>			
<b>DC-1, lastschakelaar L/R = 1 ms</b>			
nom. bedrijfsstroom	I <sub>e</sub>	A	25
spanning per in serie geschakelde contactbaan		V	60
<b>DC-21A</b>			
nom. bedrijfsstroom	I <sub>e</sub>	A	1
contacten		aantal	1
<b>DC-23A, motorschakelaar L/R = 15 ms</b>			
<b>24 V</b>			
nom. bedrijfsstroom	I <sub>e</sub>	A	25
contacten		aantal	1
<b>48 V</b>			
nom. bedrijfsstroom	I <sub>e</sub>	A	25
contacten		aantal	2
<b>60 V</b>			
nom. bedrijfsstroom	I <sub>e</sub>	A	25
contacten		aantal	3
<b>120 V</b>			
nom. bedrijfsstroom	I <sub>e</sub>	A	12
contacten		aantal	3
<b>240 V</b>			
nom. bedrijfsstroom	I <sub>e</sub>	A	5
contacten		aantal	5
<b>DC-13, stuurschakelaar L/R = 50 ms</b>			
nom. bedrijfsstroom	I <sub>e</sub>	A	20
spanning per in serie geschakelde contactbaan		V	24
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA	statistische foutwaarde	H <sub>F</sub>	< 10 <sup>-5</sup> , < 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen

### Aansluitdiameters

een- of meeraderig		mm <sup>2</sup>	1 x (1 - 6) 2 x (1 - 6)
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228		mm <sup>2</sup>	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 4)
aansluitschroef			M4
Aandraaimoment aansluitschroef		Nm	1.6

### Veiligheidstechnische gegevens

<b>aanwijzingen</b>			B10 <sub>d</sub> waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
---------------------	--	--	---

### Goedgekeurde vermogensspecificaties

Stroombanen			
-------------	--	--	--

nominale bedrijfsspanning	U <sub>e</sub>	V AC	600
Nominale continu stroom max.			
Hoofdstroombanen			
General use		A	25
hulpstroombanen			
General Use	I <sub>U</sub>	A	10
Pilot Duty			A 600
Schakelvermogen			
Max. motorvermogen			
1-fase			
120 V AC		HP	1.5
200 V AC		HP	3
240 V AC		HP	3
3-fase			
200 V AC		HP	3
240 V AC		HP	3
480 V AC		HP	7.5
600 V AC		HP	10
Short Circuit Current Rating		SCCR	
Basic Rating		kA	5
max. Fuse		A	40
High fault rating		kA	10
max. Fuse		A	40, Class J
Aansluitdiameter			
enkeldraads of soepel met aderhuls		AWG	14 - 10
aansluitschroef			M4
Aandraaimoment		lb-in	17.7

## Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie			
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen	I <sub>n</sub>	A	32
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk	P <sub>vid</sub>	W	1.1
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk	P <sub>vid</sub>	W	0
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk	P <sub>vs</sub>	W	0
Vermogensverliesafgiftecapaciteit	P <sub>ve</sub>	W	0
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.		°C	-25
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.		°C	50
Typebeproeving IEC/EN 61439			
10.2 sterkte van materialen en delen			
10.2.2 Corrosiebestendigheid			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling			UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
10.2.5 Optillen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.6 Slagtest			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen			Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen			Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen			Is de verantwoordelijkheid van de bouwer van de schakelinstallatie.

10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschappen			
10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.3 Stootspanningsvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming			Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC			Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie			Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

## Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Besturingsschakelaar (EC002611)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingschakelaar, besturingsschakelaar / Control switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])			
Uitvoering schakelaar			Omschakelaar
Aantal polen			6
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC		Volt	690
Nom. continuustroom Iu		Amp	32
Aantal schakelstanden			3
Met nulstand			Ja
Met terugvering in nulstand			Nee
Apparaatbouwworm			Inbouwapparaat
Breedte in module-eenheden			0
Geschikt voor bodemmontage			Ja
Geschikt voor frontbevestiging			Nee
Geschikt voor verdelerinbouw			Nee
Geschikt voor tussenbouw			Ja
Compleet apparaat in behuizing			Nee
Uitvoering van het bedieningselement			Draaigreep
Frontschildgrootte			48 x 48 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)			IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)			12

## Goedkeuringen

Product Standards			UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.			E36332
UL Category Control No.			NLRV
CSA File No.			12528
CSA Class No.			3211-05
North America Certification			UL listed, CSA certified
Suitable for			Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection			IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

