



## Zentralprüfstelle für Feuerlöschschläuche

Central Test Institute for Fire Fighting Hoses • Bremer Weg 164 • D-29223 Celle  
☎ +49 (0) 5141 979-223 /-0 • ☎ +49 (0)5141 979-2 17 • Poststelle.ce@NABK.niedersachsen.de

# Prüfbescheinigung Nr. ZPC 10174-1

*Test certificate number: ZPC 10174-1*

Hiermit wird bestätigt, dass der von der Firma  
*This is to certify that the fire fighting hose manufactured by*

**Ohrdrufer Schlauchweberei  
Eschbach GmbH  
99885 Ohrdruf/Germany**

hergestellte Feuerlöschschlauch mit der Typenbezeichnung  
*under the brand name*

**Syntex Color**

Innendurchmesser 75 mm  
*Inside diameter 75 mm*

die vorgeschriebenen Bedingungen der Norm  
DIN 14811 : 2008 + A1 : 2012 + A2 : 2014, Klasse 1, Leistungsstufe 1 erfüllt.  
*is found to comply with the prescribed specification*  
DIN 14811 : 2008 + A1 : 2012 + A2 : 2014, class 1, performance level 1.

Celle, 04.04.2016

Im Auftrage  
yours faithfully



*Sebastian*  
Sebastian, Dipl.-Ing.